

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Средней школы №82  
О.В. Крючкова  
« 15 » 05/2025 г.

### АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в спортивном зале и на спортивных площадках  
Средней школы №82

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Федосевой С.А., заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии: Копчак А.Е., специалист по охране труда ;

Медведева Е.Д., заместитель директора по УВР;

Деева А.Н., заместитель директора по АХЧ;

Шишлова Н.Г., председатель профсоюзного комитета;

Алексеева Л.Н., учитель физической культуры;

Волков Д.В., учитель физической культуры;

Дементьева Е.А., председатель родительского комитета,

произвели проверку готовности к эксплуатации спортивного зала.

Проверкой установлено:

1. Площадь:

спортзалы:

Спортивный зал № 1 – 276,8 кв.м.,

Спортивный зал № 2 – 276,4 кв.м.,

тренажерный зал: – 34 кв.м.,

спортивные площадки (на улице):

футбольное поле с искусственным покрытием – 2160 кв.м.,

баскетбольная площадка – 500 кв.м.,

волейбольная площадка – 500 кв.м.,

площадка ГТО и уличные тренажеры – 625 кв.м,

стадион – 5800 кв.м.

бассейн:

чаша бассейна – 141,5 кв.м.

2.Состояние электропроводки удовлетворительное.

3. Соблюдение санитарно-технических норм, освещенность, температура – нормы соблюдены.

4. Противопожарное состояние помещения, оснащённость пожарным инвентарем соответствует требованиям.

5. Наличие журналов инструктажа по мерам безопасности - в наличии.

6. Наличие инструкций по мерам безопасности – в наличии.

7. Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии по приемке школы к новому 2025– 2026 учебному году) - в наличии.

8. Наличие и состояние крепления баскетбольных щитов, шведских стенок, другого спортивного оборудования – крепления в наличии.

9. Состояние спортивных снарядов и оборудования:

- в узлах и сочленениях спортивных снарядов имеются / не имеются люфты, качания;
- прогибы жерди брусьев не имеют / имеют трещины и сколов;
- гриф перекладин зачищен и не имеет / имеет ржавчины;
- обшивка коня, козла и гимнастических матов не порвана / порвана;
- наполнительный материал матов равномерно / не равномерно распределен по всей поверхности.

10. Проведение в установленные сроки аттестации по охране труда учителей физкультуры – проведена.

11. Проведение в установленные сроки медицинского обследования учителей - проведен.

12. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки – в наличии.

13. Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8м., фактически

---

---

14. Оборудование:

- раздевальных комнат для девочек (девушек), мальчиков (юношей) крючками (шкафами) и скамейками для раздевания - да/нет,
- душевых — индивидуальными смесителями холодной и горячей воды – да/нет;
- решетками для мытья ног – да/нет,
- туалетных комнат - да/нет

15. Состояние вентиляционного хозяйства - удовлетворительное (требуется ремонт)

соблюдение правил его эксплуатации - соблюдаются.

Предложения и заключение комиссии:

Спортивные залы и раздевалки с душевыми требуют ремонта \_\_\_\_\_

---

---

Приложение к акту

1. План спортзала с размещением стационарного оборудования.
2. План спортплощадок с размещенным оборудованием.
4. Акты испытания гимнастических снарядов на 1 листе.

Председатель комиссии: Федосевой С.А.

Члены комиссии: Копчак А.Е.

Медведева Е.Д.

Деева А.Н.

Шишлова Н.Г.

Алексеева Л.Н.

Волков Д.В.

Дементьева Е.А.